

7/13 瞬停による冷却設備(冷却塔)ダウンについて (7/20 更新)

作成日: 2021-07-13 22:16

7/13 18:50 頃、落雷による瞬停があり、システムの冷却設備(冷却塔)がダウンしました。その影響で、同日 20:00-21:00 頃にこのウェブサイトがダウンし、showlim 等の一部コマンド (jsub, jobinfo については正常に動作していました)が動かないといった問題が発生しました。また、合計 6 つの演算ノードがダウンしたことも確認されています。これら冷却設備と関連の問題(上記演算ノード関連を除く)は 22:00 までに復旧しています。ファイルシステムやジョブ管理サーバ等には問題は発生しておらず、上記ダウンしたノード以外についても問題は確認されていません。
(7/20 更新) 影響を受けた以下のジョブについて対応を実施しました。

影響を受けて異常終了したと思われるジョブのリスト: 7/20 点数払い戻し済み

- ▶ 3437723
- ▶ 3438122
- ▶ 3442078
- ▶ 3435416
- ▶ 3439766
- ▶ 3443992
- ▶ 3443996
- ▶ 3443999

上記以外では 3427986 が障害の影響を受けて再実行されています。